

Déclaration de conformité

Henry Technologies déclare sous sa seule responsabilité que les équipements sous pression énumérés ci-dessous ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences du Règlement sur les équipements sous pression (directive européenne 2014/68 / UE)

Description de l'équipement sous pression:

Description de l'assemblage du vaisseau/assemblage: Bouteilles anti-coup de liquide Horizontales

Modèles couverts: S-7615, S-7621, S-7625

Conformité et procédure d'évaluation suivie :

Catégorie	Cat II
Module	D1
Certificat	CE-0041-PED-D1-HEN-001-15-GBR
DN.	>200 - <1000

Classifié pour	Gaz du Groupe 2
Design Pression	20.8 bar
Temp Op. Maximale	+80°C
Temp Op. Minimale	-25°C

Les normes européennes transposées et d'autres spécifications techniques ont été utilisées:

UL 207

Organisme notifié:

L'organisme notifié qui a inspecté le système d'assurance qualité du fabricant:

Bureau Veritas UK Ltd.
Parklands
Wilmslow Road
Didsbury
Manchester M20 2RE
Identification de l'organisme notifié No. **0041**

Signé :



Directeur Ingénieur

Date : 20/06/17

(Personne Responsable - Nom et Titre actuel)